



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 521-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

24.04.2020 № 126-16-1-7

На № 18 _____ от 07.01.2020 _____

О распространении действия сертификата

Техническому директору
ООО Торговый Дом «ЮНИТЕСТ»
Очеретенко А.В.

ул. Калинина, д. 17/10, корп. 2,
г. Балашиха, Московская область,
Россия, 143900,
тел./факс: +7495 9700088
e-mail: info@unitest.ru

Ваше обращение о введении нового исполнения модуля адресного управляющего МАКС-У2, ТУ 4372-020-66309897-2015 с изм. № 3 от 07.02.2020 рассмотрено.

Проведенный анализ комплектации нового исполнения (отличие от ранее сертифицированного исполнения заключается в установке двух управляющих реле вместо четырех) позволяет сделать вывод о том, что данное изменение не влияет на параметры, проверяемые при проведении сертификационных испытаний.

Исходя из изложенного, орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ЧС13.В.01070 от 10.04.2018 на вновь вводимые исполнения МАКС-У2 модуля адресного управляющего ТУ 4372-020-66309897-2015 с изм. № 3 от 07.02.2020;
2. Проводить инспекционный контроль за вышеуказанной продукцией, в соответствии с заключенным ранее договором от 10.04.2018 №2058-ОС/ИК.

Руководитель ОС «ПОЖТЕСТ»

А.С. Етуян