

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ЧС13.В.00092/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025375

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮНИТЕСТ»,
место нахождения 107113, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ ВАЛ, 38,
ОГРН 1107746284227, телефон/факс +7495 9700088

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНИМАКС»,
место нахождения 143900, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД БАЛАШИХА, УЛИЦА КАЛИНИНА, ДОМ 17/10, КОРПУС 2,
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 105523, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА 15-Я ПАРКОВАЯ, ДОМ 46Б, ОГРН 1155001001297, телефон/факс +7495 9700088

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»,
место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, регистрационный номер
RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 529 8561, e-mail: pojtest@mail.ru, орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации,

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный
охранно-пожарный и управления
ППКОПУ 03041-1-2 «Минитроник А32» исполнения:
«Минитроник А32», «Минитроник А32М», Минитроник А32.Ех»,
ТУ 4372-010-66347656-2010 с изм. № 3 в составе с модулями
(см. Приложение № 0008128)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 26.30.50

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)»
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.
Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 7)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 13213 выдан 03.02.2016, № 14308 выдан 27.03.2019
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства от 04.04.2019
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4372-010-66347656-2010 с изм. № 3

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.04.2019

по 09.04.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Т.В. Морозова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЧС13.В.00092/19

(обязательная сертификация)

№ **0008128**

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный охранно-пожарный и управления ППКОПУ 03041-1-2 «Минитроник А32» исполнения: «Минитроник А32», «Минитроник А32М», Минитроник А32.Ех», ТУ 4372-010-66347656-2010 с изм. № 3 в составе с модулями: адресная метка А16-ТК исполнения: А16-ТК, А16-ТК.Ех, А16-ТК.Ех-С; адресная метка А16-ТК-3 исполнения: А16-ТК-3 и А16-ТК-3.Ех; модуль управления адресный А16-УОП исполнения: А16-УОП и А16-УОП.Ех; модуль управления адресный А16-МАУ исполнения: А16-МАУ и А16-МАУ.Ех; контроллер считывателя Touch Memory охранно-пожарный А16-КТМ исполнения: А16-КТМ и А16-КТМ.Ех; контроллер считывателя Proximity охранно-пожарный А16-КПР; модуль адресный управления пожаротушением А16-УПТ исполнения: А16-УПТ; А16-УПТ.Ех; размыкатель линии РЛ-2 исполнения: РЛ2 и РЛ2.Ех; модуль адресный управления табло «Выход» А16-УОП-В; выносной пульт управления ВПУ-1; выносной пульт светодиодной индикации СДИ-1; модуль локальной сети Ethernet U-2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Мизина
подпись

Е.Н. Мизина
инициалы, фамилия

Т.В. Морозова
инициалы, фамилия